

Serviços Municipalizados de Setúbal

Controlo Operacional - Junho 2025

Zonas de Abastecimento	Contagem de Cloro Livre	Máximo de Cloro Livre (mg/L)	Mínimo de Cloro Livre (mg/L)
Zona de Abastecimento da Bela Vista	20	0,5	0,2
Zona de Abastecimento do Faralhão	14	0,3	0,2
Zona de Abastecimento de Pinheirinhos	21	0,6	0,1
Zona de Abastecimento de Farol da Azeda/Brancanes	31	0,6	0,2
Zona de Abastecimento da Bassaqueira/Vendas/São Domingos	10	0,4	0,2
Zona de Abastecimento de São Gonçalo	1	0,3	0,3
Zona de Abastecimento de Vale de Mulatas	3	0,4	0,3
Ponto de entrega de Gâmbia	3	0,2	0,2
Ponto de entrega de Sesimbra	1	0,3	0,3
Ponto de entrega Vila Amélia	2	0,3	0,3
Total Geral	106	0,6	0,1