

Serviços Municipalizados de Setúbal

Controlo Operacional - Abril 2025

Zonas de Abastecimento	Contagem de Cloro Livre	Máximo de Cloro Livre (mg/L)	Mínimo de Cloro Livre (mg/L)
Zona de Abastecimento da Bela Vista	32	0,5	0,2
Zona de Abastecimento do Faralhão	19	0,4	0,2
Zona de Abastecimento de Pinheirinhos	31	0,4	0,2
Zona de Abastecimento de Farol da Azeda/Brancanes	38	0,5	0,1
Zona de Abastecimento da Bassaqueira/Vendas/São Domingos	38	0,5	0,2
Zona de Abastecimento de São Gonçalo	7	0,3	0,2
Zona de Abastecimento de Vale de Mulatas	5	0,4	0,3
Ponto de entrega de Gâmbia	2	0,3	0,2
Ponto de entrega Vila Amélia	8	0,5	0,3
Reservatório de Brancanes	1	0,4	0,4
Reservatório do Carrascal	1	0,4	0,4
Total Geral	182	0,5	0,1