

## Serviços Municipalizados de Setúbal

### Controlo Operacional - Janeiro 2025

Zonas de Abastecimento	Contagem de Cloro Livre	Máximo de Cloro Livre (mg/L)	Mínimo de Cloro Livre (mg/L)
Zona de Abastecimento da Bela Vista	24	0,6	0,3
Zona de Abastecimento do Faralhão	10	0,5	0,3
Zona de Abastecimento de Pinheirinhos	31	0,6	0,3
Zona de Abastecimento de Farol da Azeda/Brancanes	24	0,7	0,4
Zona de Abastecimento da Bassaqueira/Vendas/São Domingos	21	0,7	0,3
Zona de Abastecimento de São Gonçalo	7	0,6	0,3
Zona de Abastecimento de Vale de Mulatas	4	0,5	0,4
Ponto de entrega de Gâmbia	3	0,3	0,3
Ponto de entrega de Sesimbra	2	0,5	0,3
Ponto de entrega Vila Amélia	4	0,6	0,6
Reservatório Elevado dos Pinheirinhos	1	0,4	0,4
Reservatório Apoiado da Bela Vista	1	0,4	0,4
Reservatório de Algeruz	1	0,6	0,6
Reservatório da Portela	1	0,2	0,2
Reservatório de S. Domingos	1	0,8	0,8
Reservatório de Vendas de Azeitão	1	0,5	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>136</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>