

Serviços Municipalizados de Setúbal

Controlo Operacional - Maio 2025

Zonas de Abastecimento	Contagem de Cloro Livre	Máximo de Cloro Livre (mg/L)	Mínimo de Cloro Livre (mg/L)
Zona de Abastecimento da Bela Vista	14	0,4	0,2
Zona de Abastecimento do Faralhão	13	0,5	0,1
Zona de Abastecimento de Pinheirinhos	23	0,4	0,0
Zona de Abastecimento de Farol da Azeda/Brancanes	17	0,3	0,1
Zona de Abastecimento da Bassaqueira/Vendas/São Domingos	15	0,4	0,2
Zona de Abastecimento de São Gonçalo	2	0,4	0,3
Zona de Abastecimento de Vale de Mulatas	1	0,2	0,2
Ponto de entrega de Gâmbia	3	0,4	0,1
Ponto de entrega de Sesimbra	1	0,4	0,4
Ponto de entrega Vila Amélia	2	0,4	0,4
Reservatório Elevado dos Pinheirinhos	1	0,3	0,3
Reservatório Apoiado da Bela Vista	1	0,2	0,2
Reservatório de S. Domingos	1	0,3	0,3
Reservatório de Vendas de Azeitão	1	0,2	0,2
Reservatório do Creiro	1	0,3	0,3
Reservatório de S. Pedro	1	0,3	0,3
Reservatório da Portela	1	0,3	0,3
Total Geral	98	0,5	0,0