

## Serviços Municipalizados de Setúbal

### Controlo Operacional - Março 2025

Zonas de Abastecimento	Contagem de Cloro Livre	Máximo de Cloro Livre (mg/L)	Mínimo de Cloro Livre (mg/L)
Zona de Abastecimento da Bela Vista	26	0,5	0,3
Zona de Abastecimento do Faralhão	8	0,5	0,3
Zona de Abastecimento de Pinheirinhos	21	0,4	0,2
Zona de Abastecimento de Farol da Azeda/Brancanes	15	0,5	0,4
Zona de Abastecimento da Bassaqueira/Vendas/São Domingos	19	0,6	0,3
Zona de Abastecimento de São Gonçalo	2	0,4	0,2
Zona de Abastecimento de Vale de Mulatas	3	0,5	0,3
Ponto de entrega Vila Amélia	2	0,4	0,3
Reservatório Apoiado dos Pinheirinhos	1	0,5	0,5
Reservatório do Faralhão	1	0,5	0,5
Reservatório do Farol da Azeda	1	0,4	0,4
Reservatório da Bassaqueira	1	0,6	0,6
<b>Total Geral</b>	<b>100</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>